

Underhållsprotokoll brandredskap 2025-01-17

Kund	BRF Karlavagnen	K-person	Micke
Adress	Upplandsgatan 34	Tele	tel:0708847346
Kundnr	1980	Mail	maijk@mail.com

Pos Nr	Placering	Typ av redskap	Installerad	Kontroll utförd	Övrigt
10	Trapphus våning 7	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
20	Trapphus våning 6	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
30	Våning 6	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
40	Våning 6	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
50	Trapphus våning 5	Nödbelysning	2016	UA	Batteribyte 2026
60	våning 5	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
70	våning 5	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
75	Trapphus våning 4	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
80	våning 4	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
90	våning 4	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
100	Trapphus våning 3	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
110	våning 3	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
120	våning 3	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
130	Trapphus våning 2	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
140	våning 2	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
150	våning 2	Brandsläckare pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
160	Trapphus våning 1	Nödbelysning	2021	UA	Batteribyte 2026
180	våning 1	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
210	våning 1	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
220	Trapphus våning BV	Röklucka	2017	UA	Byte 2027
230	Källargång mot trapp	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026

Kontakt för service
service@thinea.se
 010-410 22 01

240	ovan dörr mot garage från källare	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
250	Källare	Brandsläckare pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
260	Garage mot källargången	Brandsläckare pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
270	Ramp mot uppgång	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026
280	Uppgång mot garage port	Brandsläckare Pulver 6 kg	2016	UA	Byte 2026
290	Upp mot garageport	Hänvisningsarmatur	2021	UA	Batteribyte 2026

Underhåll utfört av: Patrick Lundgren